



aitex

textile research institute
Plaza Emilio Sala 1 - 1º
E-03801 Alcoy (Alicante)

REACCIÓN AL FUEGO

La Sociedad: **TEXTIL OLIUS, S.A.**
Orient, 78-84
ES-08172 SANT CUGAT DEL VALLES
BARCELONA

Está autorizada para colocar la etiqueta "Clasificación de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el Nº de informe 2018AN1573



aitex

textile research institute

**CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO DE:
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN**

Nº 18AN1573

La muestra referenciada como:

"PAÑO 1º FELTINA"

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas EN ISO 11925-2:2010 y EN 13823 2010+A1:2014, quedando clasificada según norma EN 13501-1 2007+A1:2009 como:

"B-s1,d0"

Alcoy, 22 de Mayo de 2018.



Celia Dolça

RESPONSABLE LAB. COMPORTAMIENTO AL FUEGO

