



aitex®
research & innovation center

REACCIÓN AL FUEGO

Solicitante:

TEXTIL OLIUS, S.A.

Orient, 78-84
ES-08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Barcelona

Está autorizado para colocar la etiqueta "Clasificación de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el 2023AN0781.



CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO: PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

Nº: 23AN0781

La muestra referenciada como:

"A-270 IGN"

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas EN ISO 11925-2:2020, EN ISO 13823:2020. Quedando clasificada según norma EN 13501-1:2018 como

"B-s1,d0"

Fecha de emisión

13 de abril de 2023



aitex

Date: 13/04/2023 13:22:22

Digitally Signed by: DAVID MARSET GIMENO -

NIF: 21697288P

Celia Dolça

Responsable Laboratorio Comportamiento al Fuego

Plaza Emilio Sala, 1 · Alcoy (Alicante) 965542200 · info@aitex.es
www.aitex.es