



aitex®  
research & innovation center

## REACCIÓN AL FUEGO

### Solicitante:

TEXTIL OLIUS, S.A.

Orient, 78-84  
ES-08172 SANT CUGAT DEL VALLÈS  
Barcelona

Está autorizado para colocar la etiqueta "Clasificación de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el 2023AN1473.



### CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO: PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

Nº: 23AN1473



La muestra referenciada como:

**"FELTINA"**



ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas EN ISO 11925-2:2020 y EN 13823:2020+A1:2022. Quedando clasificada según norma EN 13501-1:2018 como

**"B-s1,d0"**

Fecha de emisión

12 de julio de 2023



aitex

Date: 12/07/2023 16:06:36

Digitally Signed by: DAVID MARSET GIMENO -

NIF: 21697288P

Celia Dolça

Responsable Laboratorio Comportamiento al Fuego